

可燃物搬入量及び処理前年度比較表

		令和4年度	令和5年度	比較	前年比		
1. 搬入量		30,945.73t	29,787.41t	△ 1,158.32t	△ 3.74%		
内訳	行田市		25,161.16t	24,207.28t	△ 953.88t	△ 3.79%	
	内	収集	13,088.73t	12,353.13t	△ 735.60t	△ 5.62%	
		粗大	可燃物	4,267.79t	4,322.05t	54.26t	1.27%
			その他	66.10t	59.97t	△ 6.13t	△ 9.27%
		訳	収集外	1,533.64t	1,583.25t	49.61t	3.23%
	事業系		4,897.96t	4,567.92t	△ 330.04t	△ 6.74%	
	一般家庭		1,306.94t	1,320.96t	14.02t	1.07%	
	鴻巣市		5,784.57t	5,580.13t	△ 204.44t	△ 3.53%	
	内訳	収集	4,291.57t	4,133.30t	△ 158.27t	△ 3.69%	
		収集外	122.11t	130.50t	8.39t	6.87%	
		事業系	1,343.75t	1,293.05t	△ 50.70t	△ 3.77%	
		一般家庭	27.14t	23.28t	△ 3.86t	△ 14.22%	
2. 紙類リサイクル量		47.39t	52.34t	4.95t	10.45%		
3. 焼却量		30,884.65t	30,095.15t	△ 789.50t	△ 2.56%		
4. 焼却灰量		3,715.85t	3,698.09t	△ 17.76t	△ 0.48%		
内訳	飛灰量	478.15t	469.05t	△ 9.10t	△ 1.90%		
	主灰量	3,237.70t	3,229.04t	△ 8.66t	△ 0.27%		
5. 稼働日数		(310.43日) 350日	(316.43日) 343日	(6.00日) △ 7日	(1.93%) △ 2.00%		
6. 稼働時間		14900:05	15188:20	288:15	1.93%		
7. 重油使用量		620ℓ	582ℓ	△ 38ℓ	△ 6.13%		
8. 電気使用量		2,558,064kw	2,529,936kw	△ 28,128kw	△ 1.10%		
9. 水使用量合計		73,517m <sup>3</sup>	74,974m <sup>3</sup>	1,457m <sup>3</sup>	1.98%		
内訳	上水使用量	769m <sup>3</sup>	1,259m <sup>3</sup>	490m <sup>3</sup>	63.72%		
	井水使用量	72,748m <sup>3</sup>	73,715m <sup>3</sup>	967m <sup>3</sup>	1.33%		
10. 消石灰使用量		95,065kg	104,223kg	9,158kg	9.63%		

※ ( ) 内の数字は、1日を48時間(24H×2炉)とし、稼働時間をもとに出したものです。

構成団体別搬入量割合	行田市	81.27%	鴻巣市	18.73%
------------	-----	--------	-----	--------